

Parma, 14/09/2018

Prot. 4186 2018.10/002.73

CHIARIMENTO 2: PROCEDURA APERTA, ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi, tramite piattaforma telematica ai sensi dell'art 58 del Codice dei Contratti, per l'esecuzione dei lavori denominati: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES E SCUOLE SICURE) SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE – SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON". CIG 758045555B - CUP I95E18000000004

In merito alla richiesta di chiarimento:

“da controllo sul Progetto, risulta che non sono riportati i prospetti delle sezioni. Chiediamo di integrare la documentazione richiesta, in quanto ci è necessaria per conoscere l'intercapedine degli impianti (tra controsoffitto e solai).”

Si comunica che,

il progetto esecutivo riporta tutti gli elementi necessari all'esecuzione delle opere previste. I controsoffitti dovranno essere posti in opera, in generale, alle stesse quote degli esistenti per garantire un'altezza minima nelle aule di 3,00 mt. Possono essere presenti abbassamenti puntuali localizzati. In ogni caso, come riscontrabile anche in fase di sopralluogo, lo spazio esistente è sufficiente per incassare i corpi illuminanti nei controsoffitti.

Per quanto sopra non si intende integrare il progetto con ulteriori dettagli.

Il RUP

Geom. Marco Ferrari



